

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Московской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34, тел./факс 8 (498)-505-41-52  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Клинскому району  
141600, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 33, тел. 2-61-41,  
ogpnklin@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 50 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КЛИНСКИЙ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

**РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**«РАДУГА»**

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности по Клинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Московской области майора внутренней службы П.Ю. Мелехова  
№ 50 от « 03 » октября 20 18 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 10 часов 00 минут « 01 » ноября 20 18 года,  
по 14 часов 00 минут « 01 » ноября 20 18 года

внеплановая проверка проведена

инспектором отдела надзорной деятельности по Клинскому району управления надзорной  
Деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Московской  
области лейтенантом внутренней службы Кишке Константином Георгиевичам;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

на территории, в зданиях и сооружениях, а также в помещениях

ГКУСО МО Клинский реабилитационный центр «Радуга» по адресу: Московская  
область, городской округ Клин, г. Клин, ул. Московская, д.9.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКУСО МО Клинский реабилитационный центр «Радуга» Лазорцевой  
А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненне)
1	2	3	4	5
1.	В организации пути эвакуации отделаны горючими материалами, (Основание: п. 33 ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства №390 от 24.04.2012 года. в соответствии с которым, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33	01.11.2019	

	пожарной безопасности.			
2.	В организации не обеспечено исправное состояние механизмов для само закрывания противопожарных дверей. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37.1.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37.1	01.11.2019	
3.	Двери эвакуационных выходов на лестничных клетках, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.18*	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.18*	01.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отдела надзорной деятельности по  
Клинскому району управления надзорной  
деятельности Главного Управления МЧС России по  
Московской области лейтенант внутренней службы  
Кишка Константин Георгиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » ноября 20 18 год

**Предписание для исполнения получил:**

директор ГКУСО МО Клинский  
реабилитационный центр «Радуга»  
Лазорцева А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» ноября 20 18 год

